

**Zahteve za osebe, ki imajo emisije v vode:**

ZAHTEVA	KDAJ	POROČANJE
<b>izvajanje prvih meritev</b>	<p>V času poskusnega obratovanja, po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer oziroma pod dejanskimi obratovalnimi pogoji, vendar ne prej kakor v 3 in ne pozneje kakor v 9 mesecih po prvem zagonu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- po prvem zagonu nove ali rekonstruirane naprave</li> <li>- po vsaki večji spremembi v obratovanju</li> </ul>	/
<b>izvajanje obratovalnega monitoringa</b>	med obratovanjem naprave v predpisanih časovnih presledkih ali brez prekinitve	/
<b>izvajanje trajnih meritev</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- letna količina IOV večja od 100 000 m<sup>3</sup></li> <li>- zmogljivost komunalne ali skupne čistilne enaka ali večja od 2000 PE</li> <li>- emisijski ekvivalent presega 80 % vrednosti mejnega</li> </ul>	/
<b>poročilo o prvih meritvah</b>	predložiti ministrstvu v elektronski obliki najkasneje v 30 dneh po opravljenih meritvah	da
<b>poročilo o občasnih in o trajnih meritvah emisije snovi v vode</b>	predložiti ministrstvu v elektronski obliki za vsako leto najkasneje do 31. marca	da
<b>pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja</b>	<p>za obratovanje ali vsako večjo spremembo v obratovanju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- naprave, ki odvaja industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode, in</li> <li>- komunalne ali skupne čistilne naprave, ki odvaja odpadno vodo neposredno ali posredno v vode</li> </ul>	/
<b>poslovnik in obratovalni dnevnik</b>	<p>za obratovanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- komunalne čistilne naprave, razen male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,</li> <li>- skupne čistilne naprave,</li> <li>- industrijske čistilne naprave,</li> <li>- čistilne naprave padavinske odpadne vode,</li> <li>- lovilnika olj, ki je namenjen čiščenju industrijske odpadne vode, in</li> <li>- ločevalnika maščob, ki je namenjen čiščenju industrijske odpadne vode</li> </ul>	/